

# YTELSESERKLÆRING

NO 400-01-21

1. Produkt type: System 400 EW30 Innvendig glassfelt
2. Produkt ID: 400-01
3. Produsent: Pyrokno Sverige AB, Hantverkargatan 2  
334 33 Anderstorp, Sverige
4. Tiltent bruk: Innvendig glassfelt med brannmotstand for bygninger.
5. Certificate No: TG 1005
6. System for bedømmning og fortløpende kontroll av ytelseserklæring: System 1, System 3
7. Sertifiseringsorgan: Kiwa Sverige AB
8. Erklært ytelse: (System 1)  
Grunnleggende egenskaper  
Brannmotstand  
Ytelse  
Klassifiseringsstandard  
NS-EN 13501-2:2016  
EW30 (Fra begge sider)
9. Erklært ytelse: (System 3)  
Grunnleggende egenskaper  
Ytelse  
Harmonisert standard  
Lydisolasjon  
Rw 37dB  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
Lydisolasjon med lydglass  
Rw 46dB  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
Person sikkerhet  
2B2  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
U-verdi  
NPD  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
Lystransmisjon (LT)  
0,88  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
Solstrålingsfaktor (g)  
0,74  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
Vanntetthet  
NPD  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
Lufttetthet  
NPD  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
Luftmotstand  
NPD  
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
10. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsarar med erklært ytelse i punkt 8 og 9.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 3.  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Anders Lindberg CEO

Anderstorp: Dato: 26.04.2021

Signatur:

**PYROKNO**<sup>®</sup>